水質検査結果書

住　　所　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依 頼 者　国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

鹿県薬試　第 11210028310 号
発 行 日　令和3年6月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-258-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年6月16日　10時05分　天候(前日) *****　(当日)　雨
施設の名称	(名　称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) キャンプ場　管理棟屋外　給水栓
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 専用水道 (一般)　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 岩元　麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 21.8 ℃　(水　温) 20.8 ℃　(残留塩素) 0.2mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	1.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年6月16日　～　令和3年6月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂