

水質検査結果書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿県薬試 第 11210047830 号

依 頼 者 国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

発行日 令和3年8月18日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県鹿屋市花里町二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850



採水年月日	令和3年8月11日	10時10分	天候(前日)*****	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 1 井戸			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 専用水道 (一般)	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 岩元 麻美	(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会		
採水時	(気温) 23.0 ℃	(水温) 19.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年8月11日 ~ 令和3年8月18日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島薬試 第 11210047840 号

発行日 令和3年8月18日

依頼者 国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県鹿屋市花里町二丁目8番13号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年8月11日	10時35分	天候(前日) *****	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 2 井戸			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 専用水道 (一般)	(検査目的) クロプト赤リソウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 岩元 麻美	(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会		
採水時	(気温) 23.0 ℃	(水温) 16.8 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年8月11日 ~ 令和3年8月18日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			