水質検査結果書

住　　所　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依 頼 者　国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

鹿県薬試　第 11220080800 号
発 行 日　令和4年11月28日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上田原
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電　話 099-253-8[illegible]　ＦＡＸ 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月8日　9時30分　天候(前日) *****　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) 本館地区　宿泊棟　ＥＦ　手洗い
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 専用水道（一般）　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準（省略不可能＋追加項目）
採水者	(氏　名) 岩元　麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 16.4 ℃　(水　温) 20.8 ℃　(残留塩素) 0.1mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと
3	ヒ素及びその化合物	0.005mg/L	0.01mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと
4	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下
5	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下
6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下		－以下余白－		
7	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下				
8	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
9	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
10	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
11	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
12	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
14	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
15	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
16	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
17	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
18	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
19	塩化物イオン	1.4mg/L	200mg/L以下				
20	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下				
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和4年11月8日　～　令和4年11月28日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂