水質検査結果書

住　　所　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依 頼 者　国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

鹿県薬試　第 11230112600 号
発 行 日　令和6年2月14日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8036代　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和6年2月6日　10時17分　天候(前日) ******　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 1　井戸
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 専用水道 (一般)　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 岩元　麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 8.8 ℃　(水　温) 19.0 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和6年2月6日　～　令和6年2月14日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中　瑞穂

水質検査結果書

住　　所　　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依 頼 者　　国立大隅青少年自然の家
　　管理係長 様

鹿県薬試　　第 11230112610 号
発 行 日　　令和6年2月14日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　　ＦＡＸ　099-255-2850

採水年月日	令和6年2月6日　10時35分　天候(前日) ******　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) Ｎｏ．２　井戸
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 専用水道 (一般)　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 岩元　麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 9.0 ℃　(水　温) 17.8 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			

備考	
検査期日	令和6年2月6日　～　令和6年2月14日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中　瑞穂