

# 試験検査報告書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島薬試 第 53230010570 号  
発行日 令和6年3月18日

依頼者 独立行政法人国立青少年教育振興機構  
国立大隅青少年自然の家 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田 原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目3番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水日時	令和6年3月6日      **時**分      (天候) ***** (水温) *****	試料の種類	浴槽水
採水地点	国立大隅青少年自然の家 大浴場 (浴槽水)		
採水者	(氏名) 岩元 麻美      (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会		

令和6年3月6日 受付の検体について検査した結果を次のとおり報告します。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
濁度	0.5未満	度	上水試験方法 積分球式光電光度法
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2未満	mg/L	上水試験方法 滴定法(酸性法)
大腸菌群	0	個/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号 別表1 定型的集落数平均値法
レジオネラ属菌	検出されない(10未満)	CFU/100mL	レジオネラ防止指針 ろ過濃縮法
以下余白			

備考	
----	--

鹿 県 薬 試 第 53230010570 号  
発 行 日 令和6年3月18日

# レジオネラ属菌 検 査 済 証

国立大隅青少年自然の家 様

採水地点	大浴場 (浴槽水)
採水日	令和6年3月6日

(公社)鹿児島県薬剤師会試験センターによる検査の結果、  
レジオネラ属菌は検出されませんでした。



温泉登録検査機関(鹿児島県知事登録)

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

鹿児島市与次郎二丁目8番15号



# 試験検査報告書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島県薬試 第 53230010580 号

発行日 令和6年3月18日

依頼者 独立行政法人国立青少年教育振興機構  
国立大隅青少年自然の家 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田 原 一 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水日時	令和6年3月6日 **時**分 (天候) ***** (水温) *****	試料の種類	浴槽水
採水地点	国立大隅青少年自然の家 中浴場 (浴槽水)		
採水者	(氏名) 岩元 麻美 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会		

令和6年3月6日 受付の検体について検査した結果を次のとおり報告します。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
濁度	0.5未満	度	上水試験方法 積分球式光電光度法
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2未満	mg/L	上水試験方法 滴定法(酸性法)
大腸菌群	0	個/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号 別表1 定型的集落数平均値法
レジオネラ属菌	検出されない(10未満)	CFU/100mL	レジオネラ症防止指針 ろ過濃縮法
-以下余白-			
備考			

鹿 県 薬 試 第 53230010580 号  
発 行 日 令和6年3月18日

# レジオネラ属菌 検 査 済 証

国立大隅青少年自然の家 様

採水地点	中浴場 (浴槽水)
採水日	令和6年3月6日

(公社)鹿児島県薬剤師会試験センターによる検査の結果、  
レジオネラ属菌は検出されませんでした。



温泉登録検査機関(鹿児島県知事登録)

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

鹿児島市与次郎二丁目8番15号

