

# 水質検査結果書


住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島薬試 第 11260014100 号

依 頼 者 国立大隅青少年自然の家  
総務・管理係長 様

発 行 日 令和8年5月20日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島市花里町二丁目8番15号  
電 話 099-255-8935(代) F A X 099-255-2850



採水年月日	令和8年5月13日	12時50分	天候(前日) *****	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 1 井戸			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 専用水道 (一般) (検査目的) 列アトホ <sup>®</sup> リゾウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 小齊平 智美		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会	
採 水 時	(気 温) 20.5 ℃		(水 温) 19.4 ℃ (残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月20日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島県薬試 第 11260014110 号

発行日 令和8年5月20日

依頼者 国立大隅青少年自然の家  
総務・管理係長 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番地  
電話 099-255-8535 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年5月13日	13時10分	天候(前日) *****	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 2 井戸			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 専用水道 (一般)	(検査目的) クロプトホルシウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 小齊平 智美	(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会		
採水時	(気温) 20.5 °C	(水温) 17.2 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
-以下余白-				
備考				
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月20日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			