

水質検査結果書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島県試 第 11240005010 号

発行日 令和6年4月17日

依頼者 国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一
〒890-8589 鹿児島県鹿児島市二丁目5番5号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年4月10日	10時34分	天候(前日)*****	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) 本館地区 宿泊棟 EF 手洗い			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 専用水道 (一般) (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 岩元 麻美		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会	
採水時	(気 温) 16.2℃		(水 温) 15.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	1.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	

-以下余白-

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和6年4月10日 ~ 令和6年4月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島県薬試 第 11240005030 号

発行日 令和6年4月30日

依頼者 国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原
〒890-8589 鹿児島市大隅区丁目8番1号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年4月10日	10時52分	天候(前日)*****	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 国立大隅青少年自然の家			
	(採水地点) 本館地区 宿泊棟 EF 手洗い			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 専用水道 (一般)	(検査目的) 水道法	
検査分類	滞留水採水			
採水者	(氏名) 岩元 麻美	(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会		
採水時	(気温) 16.2 °C	(水温) 15.0 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	令和6年4月10日 ~ 令和6年4月30日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			