

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県鹿屋市花里町赤崩

鹿県薬試 第 11250012850 号

発行日 令和7年5月15日

依 頼 者 国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市手次郎二丁目8番15号

電話 099-262-8035 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月8日	10時07分	天候(前日)*****	(当日) 晴
施 設 の 名 称	(名 称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 1 井戸			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 専用水道 (一般)	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 岩元 麻美	(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会		
採 水 時	(気 温) 19.0 ℃	(水 温) 19.5 ℃	(残留塩素)*****	
No	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			
備 考				
検 査 期 日	令和7年5月8日 ～ 令和7年5月15日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

