

水質検査結果書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島県 第 11250095960 号

発行日 令和7年12月10日

依頼者 国立大隅青少年自然の家
総務・管理係長 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番1号
電話 099-255-8035(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月3日		10時19分	天候(前日)*****	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 国立大隅青少年自然の家					
	(採水地点) 本館地区 宿泊棟 EF 手洗い					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 専用水道 (一般)	(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 岩元 麻美		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 9.6 ℃		(水 温) 18.5 ℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	1.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年12月3日 ~ 令和7年12月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子