水質検査結果書

住　　所　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依 頼 者　国立大隅青少年自然の家 管理係長 様

鹿県薬飲　第 21-16-179 号
発 行 日　平成28年4月13日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　内野　悟
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	平成28年4月6日　8時50分　天候(前日) ******　(当日) 曇り
施設の名称	(名　称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) キャンプ場　管理棟屋外　給水栓
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 専用水道(一般)　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)
採水者	(氏　名) 岩元　麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 14.8 ℃　(水　温) 14.9 ℃　(残留塩素) 0.1 mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	1.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	以下余白			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成28年4月6日　～　平成28年4月13日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	北園　正人