

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿児島試 第 11160173670 号

発行日 平成29年3月1日

依頼者 国立大隅青少年自然の家  
管理係長 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	平成29年2月22日	9時35分	天候(前日) *****	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) 集落水道			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 専用水道 (一般)	(検査目的) クプトスポリンム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 岩元 麻美	(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会		
採水時	(気 温) 11.8 °C	(水 温) 15.1 °C	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			

備 考	
検査期日	平成29年2月22日 ~ 平成29年3月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	米澤 守光

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

鹿県薬試 第 11160173660 号

発行日 平成29年3月1日

依頼者 国立大隅青少年自然の家  
管理係長 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年2月22日 9時30分		天候(前日) *****	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 2 井戸			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 専用水道(一般)	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 岩元 麻美	(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会		
採水時	(気温) 11.8℃	(水温) 17.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	平成29年2月22日 ~ 平成29年3月1日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			