水質検査結果書

住　所　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依頼者　国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

鹿県薬試　第 11160024820 号
発行日　平成28年6月1日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 [illegible]
〒890-8589 鹿児島市[illegible]郎二丁目[illegible]
電話 099-[illegible] FAX 099-255-2850

採水年月日	平成28年5月25日　8時55分　天候(前日) ******　(当日) 曇
施設の名称	(名　称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) 集落水道
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 専用水道 (一般)　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 岩元 麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 21.3 ℃　(水　温) 17.2 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			

備考	
検査期日	平成28年5月25日 ～ 平成28年6月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	内野 悟

水質検査結果書

住　所　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依頼者　国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

鹿県薬試　第 11160024810 号
発行日　平成28年6月1日

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
上野
〒890-8589 鹿児島市[illegible]郎二丁目[illegible]
電話 099-[illegible] FAX 099-255-2850

採水年月日	平成28年5月25日　9時00分　天候(前日) ******　(当日) 曇
施設の名称	(名　称) 国立大隅青少年自然の家 (採水地点) No. 2 井戸
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) 専用水道 (一般)　(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針
検査分類	指標菌
採水者	(氏　名) 岩元 麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) 21.3 ℃　(水　温) 19.1 ℃　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			

備考	
検査期日	平成28年5月25日 ～ 平成28年6月1日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	内野 悟