# 水質検査結果書

住　　所　鹿児島県鹿屋市花里町赤崩

依 頼 者　国立大隅青少年自然の家
管理係長 様

鹿県薬試　第 11180049350 号
発 行 日　平成30年6月27日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935代　FAX 099-255-2850

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 平成30年6月20日　9時14分　天候(前日) ******　(当日)　雨 |
| 施設の名称 | (名　称) 国立大隅青少年自然の家<br>(採水地点) 本館地区　宿泊棟　ＥＦ　手洗い |
| 水質区分 | (区　分) 浄水　(水道種類) 専用水道 (一般)　(検査目的) 水道法 |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) |
| 採水者 | (氏　名) 岩元　麻美　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会 |
| 採水時 | (気　温) 23.6 ℃　(水　温) 20.5 ℃　(残留塩素) 0.3mg/L |

| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 1.7mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 6.9 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| | －以下余白－ | | | |

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

| 備考 | |
|---|---|
| 検査期日 | 平成30年6月20日　～　平成30年6月27日 |
| 検査機関 | 公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 米澤　守光 |